



MUNICIPIO DE RIO NEGRO
Processo Digital
Comprovante de Abertura do Processo

Pág 1 / 2

COMPROVANTE DE ABERTURA

Processo: N° 19042/2025 Cód. Verificador: 02QGUD7Y

Requerente: 138428 - RIO NEGRO CAMARA DE VEREADORES
CPF/CNPJ: 80.789.548/0001-00
Endereço: Rua DOUTOR VICENTE MACHADO Nº 148 **CEP:** 83.880-039
Cidade: Rio Negro **Estado:** PR
Bairro: CENTRO
Fone Res.: Não Informado **Fone Cel.:** Não Informado
E-mail: cmrn@rionegro.pr.leg.br
Assunto: GABINETE DO PREFEITO
Subassunto: Indicação - Câmara Municipal de Rio Negro
Data de Abertura: 20/08/2025 10:11
Previsão: 19/09/2025

Indicações Câmara de Vereadores.

Número de Indicação:: 386

Ano:: 2025

Nome do vereador:: Odair Pereira

Assunto:: Solicita ao Executivo Municipal, que através do setor competente, realize vistoria técnica na Rua Afonso Nentwig para averiguar risco estrutural em postes de energia elétrica após rebaixamento da via

Mês:: Agosto

Documentos do Processo

Outros Documentos

Descrição	Entregue	Anexo
		Of 159-25 - encaminhando indicações.pdf
		ind._386-25_solicita_vistoria_técnica_na_rua_afonso_nentwig_para_averig...

Observação

INDICAÇÃO N° 386/2025.

Rio Negro, PR, 18 de Agosto de 2025

Ementa: Solicita ao Executivo Municipal, que através do setor competente, realize vistoria técnica na Rua Afonso Nentwig para averiguar risco estrutural em postes de energia elétrica após rebaixamento da via durante obra de pavimentação.

O vereador que esta subscreve, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, indica ao Executivo Municipal que, por meio da Secretaria competente, realize vistoria técnica urgente na Rua Afonso Nentwig (Estrada da Rabeca), devido a possível comprometimento estrutural de postes de energia elétrica.

Justificativa: Durante a execução do serviço de rebaixamento da via, foi removido o solo ao redor de diversos postes, deixando as bases expostas e sem o devido apoio de fundação, o que representa risco de instabilidade e queda.

A situação coloca em perigo moradores, pedestres e motoristas que utilizam a via, além de comprometer a segurança da própria rede elétrica.

Solicita-se a avaliação imediata da estrutura, notificação da empresa executora e, se necessário, comunicação à concessionária de energia para providências. (Fotos em anexo)

ODAIR PEREIRA - PL

Vereador



MUNICIPIO DE RIO NEGRO
Processo Digital
Comprovante de Abertura do Processo

Pág 2 / 2

RIO NEGRO CAMARA DE VEREADORES

Requerente

LUIZ FERNANDO OSTERLOH

Funcionário(a)

Recebido